



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.RU.ОП002.Н.02057

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 22.02.2007

Действителен до 20.02.2010

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом
образец

конструкция из панелей стеновых бескаркасных марок:

(Наименование продукции)

ПСБ-50, предел огнестойкости - EI 30; ПСБ-80, предел огнестойкости - EI 90

(при монтаже стыков в соответствии с инструкцией по монтажу

ИС 5284-013-01395087-2002)

технические условия ТУ 5284-013-01395087-2001

52 8423

(Код ОКП)

(Тип, вид, марка, номер, размер партии и дата выпуска партии)

(Код ТН ВЭД)

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в

СНиП 21-01-97* п. 5.10.

(Обозначение НД)

Сертификат распространяется на серийный выпуск

(Серийное производство;

при добровольной сертификации

номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки, номер единичного изделия)

Сертификат выдан ОАО "Термостепс-МТЛ",

(Наименование предприятия, организации)

443004, г. Самара, ул. Заводская, 5, тел. (846) 330-28-29, факс: (846) 377-45-68, ОКПО 01395087

(Юридический адрес)

Изготовитель ОАО "Термостепс-МТЛ",

(Наименование предприятия, организации)

443004, г. Самара, ул. Заводская, 5, тел. (846) 330-28-29, факс: (846) 377-45-68, ОКПО 01395087

(Юридический адрес)



№ 0219146